Bauernhaus mit Scheune

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/130425022011/

ID: 130425022011 **Datum:** 23.08.2018 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Steigstraße
Hausnummer:	22
Postleitzahl:	78600
Stadt-Teilort:	Kolbingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Kolbingen
Wohnplatz:	Kolbingen
Wohnplatzschlüssel:	8327030001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südostansicht

Abbildungsnachweis:
Landesamt für Denkmalpflege, Dienstsitz Freiburg, Ref. 82, 83.3

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zu diesem Objekt gibt es noch keine baugeschichtliche Untersuchung.

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dokumentation des Bestandes (Pläne, Bilder)

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Bauernhaus steht im Zentrum von Kolbingen, an der Westseite der Steigstraße, die von Nordosten nach Südwesten die Gemeinde durchläuft.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Bauernhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Eingeschossiges, unterkellertes Bauernhaus in Fachwerkbauweise, mit Scheune unter gemeinsamem Dachwerk.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Die Scheune ist bereits teilweise eingestürzt. Die Standsicherheit der bestehenden Bauteile ist nicht mehr gegeben. Das Haus zeigt bereits von außen ablesbare Schäden in Form von Fäulnisschäden an Schwellen und Verformungen der Giebel nach außen. Im Inneren zeigt sich ein noch aktiver Befall mit Nagekäfern im gesamten Haus. Dies betrifft das Gebälk und der den Bodenbelag bildenden Dielen. Zusätzlich sind Fäulnisschäden an freiliegendem Gebälk erkennbar.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Holzgerüstbau • allgemein
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*